

Министерство образования и науки
Калужской области
Государственное казённое общеобразовательное
учреждение Калужской области

**«Людиновская школа-интернат для детей
с ограниченными возможностями здоровья»
(ГКОУКО «Людиновская школа-интернат»)**

ул. Дзержинского, д. 1, г. Людиново,
Калужская область, 249402
http://ludintern.edusite.ru/cs_common.html
e-mail: lud_internat@mail.ru
тел/факс: 8 (48444) 6-23-42
ОКПО 02084774; ОГРН 1024000913683;
ИНН/КПП 4024003872/402401001

01.11.2022 г № _01-22/471-22_

**Главному государственному
инспектору
Людиновского,
Жиздринского и
Хвастовичского районов по
пожарному надзору
Каукову К.А.**

**Сведения о выполнении
нарушений требований пожарной безопасности**

Уважаемый Константин Александрович!

Во исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 92/1 от 26.11.2021г. администрация ГКОУ КО «Людиновская школа –интернат» сообщаем о полном устранении нарушений:

№ п/п	Вид нарушений	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении	Примечания
1	Чердачные помещения учебного и спального корпусов оборудовать пожарной сигнализацией	01.11.2022г.	выполнено	Приложение 1 (ГК № ИМЗ-2022-04-042862 от 21.10.2022 г. Монтаж системы АПС в чердачных помещениях спального и учебного корпусов ГКОУКО «Людиновская школа-интернат»)
2	Выход на чердак второго этажа оборудовать противопожарным люком 1-го типа	01.11.2022г.	выполнено	Приложение 2 (товарная накладная № 116 от 29.07.2022 г.)
3	Оборудовать помещения архива и книгохранилища на первом этаже учебного корпуса противопожарными дверями 1 – го типа	01.11.2022г.	выполнено	Приложение 2 (товарная накладная № 116 от 29.07.2022 г.)
4	Обозначить направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.	01.11.2022г.	выполнено	Приложение 3 (фото)

Директор



И.Е. Антохина

Исп. Кретов Руслан Петрович
8-915-892-25-79