



Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 08.11.2021
№ 40210061000201322113



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Калужской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

248001 г.Калуга, ул. Кирова, 9а тел.(8-4842)57-4841, факс (8-4842)718-210

E-mail: emercsom@kaluga.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого,12а

Тел. (8-48444) 6-33-22, ond-40-14@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 92/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

26 ноября 2021 года

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮДИНОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" г. Людиново, ул. Дзержинского, д.1 ИНН 4024003872

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Калужской области по пожарному надзору - начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Каукова Константина Александровича №92 от «08» ноября 2021года в период с 10 ч.00 мин. по 13 ч. 00 мин., 26 ноября 2021 г.

Заместителем главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Пильщиковой Еленой Анатольевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая/выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: лицетолон государственного ка-

зенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Людиновская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями», Антохина Ирина Евгеньевна ,

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	чердачные помещения учебного и спального корпусов оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03 п.4, п.54 ППР;	01.11.2022	
2.	выход на чердак второго этажа здания оборудовать противопожарным люком 1-го типа	п. 1 ч. 2 ст.1, ч. 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, 37, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.11.2022	
3.	противопожарная дверь в помещении архива и книгохранилища на 1 этаже оборудовать противопожарной дверью 1 типа	5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». ст. 1,4,6, 37, 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;	01.11.2022	
4.	обозначить направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (два пожарных гидранта) указателями со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п.48 ППР;	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Людиновская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями»

Антохина Ирина Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель главного государственной инспектор Людиновского
Жиздринского и Хвастовичского районов
Пильщикова Е. А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

26.11.2021 г.

* Отметка _____ размещается в правом верхнем углу _____ после реализации указанных действий.